



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT(MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0225-24

Термін дії з 03.06.2024 до 02.06.2025
Term of validity

Сертифікат видано ФОП Волконський С.С., 61067, г. Харків, ул. Добродеського, 15, ПНН
Certificate is issued on 3070315173, що діє за дорученням № б/н від 28.03.2023р., виданим «WARMHAUS
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.», Minareliçavuş Osb
Mahallesi Selvi Cadde No: 3 Nilüfer / Bursa / Turkey («Warmhaus»), Туреччина


Продукція Котел газовий конденсаційний комбінований ТМ Thermo Alliance,
Production моделі: EWA 20, EWA 24 (технічні характеристики згідно додатку на
1 аркуші)

8419
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
PPE type complies with the (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 677-2001: 4.2, 7.1, 7.2; ДСТУ
EN 297:2005: 2.1.3; 2.2.3.2; 3.2.1; 3.2.3; 3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.3.1; 3.5.3.3;
3.5.5.2.1; 3.5.5.2.2; 3.5.7.2.1; 3.5.8.3; 3.6.1; 3.6.2; 3.7.1; 3.7.2; 5.1.1; ДСТУ EN 625-
2002: 5.2.1.1

Виробник продукції «WARMHAUS ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.»,
Manufacturer of product Minareliçavuş Osb Mahallesi Selvi Cadde No: 3 Nilüfer / Bursa / Turkey
(«Warmhaus»), Туреччина

Додаткова Перевірено типовий зразок: Котел газовий конденсаційний комбінований ТМ
інформація Thermo Alliance, моделі EWA 24, S/N: 22111600001; Категорія приладу
Additional information П2НЗВ/Р, вид газу G 20, G 30/31. Ідентифікація типу продукції за маркуванням
та технічним описом.



Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509,
м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219,
тел. (057) 744-08-68, intsas.com.ua

На підставі Протокол випробувань № 2024.02.06.03.01 від 03.06.2024, виданий ВЛ ТОВ
On the basis of 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Веснива, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.



Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0225-24

Термін дії з 03.06.2024 до 02.06.2025

Term of validity

НАЙМЕНУВАННЯ	Од. вимір.	EWA 20	EWA 24
1. Номінальна теплопродуктивність	кВт	20	24,25
2. Тип камери згоряння		Закрита	Закрита
3. ККД, не менше	%	87,6	
4. Тип газу		G20,G30, G31	
5. Тиск газу (мін-макс) G20, G30/G31	кПа	G20 – 20, G30– 30, G31– 37	
6. Максимальна витрата газу	м ³ /год	G20- 2,12	G20- 2,38
7. Категорія			
8. Вага нетто	кг	30	32,6
9. Вага брутто	кг	31,8	33,8
Категорія приладу (газової варильної поверхні)		II 2H3BP	II 2H3BP



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(ім'я, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68